Nachweis
Feuerwiderstand von Tür und Abschlusseinrichtungen

Prüfbericht
Nr.: 22-001830-PR01
(PB-C04-01-de-01)

Auftraggeber	DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG Wesselinger Str. 10-16 50321 Brühl (Deutschland)
Produkt	Einflügeliger Feuerschutzabschluss
Bezeichnung	**"H3-1 OD"**
Elementaußenmaß (B x H)	1189 mm x 2156 mm
lichter Durchgang (B x H)	1043 mm x 2083 mm
Material	Stahlblechtür mit Stahl-Eckzarge
Glastyp	Feuerwiderstandsfähiges Verbundglas
Öffnungsart	Drehflügeltür
Besonderheiten	elektronischer Beschlag "DOM ENIQ Guard", Slimline
Belastungsseite	Öffnungsfläche
Tragkonstruktion	Norm-Tragkonstruktion als Massivkonstruktion mit hoher Rohdichte und einer Dicke von 175 mm

Feuerwiderstandsdauer

Kriterium	Erreichte Prüfergebnisse
E - Flamme > 10 s	**40 Minuten**
E - Spaltlehre	**40 Minuten**
E - Wattebausch	**40 Minuten**
I_1 - Wärmedämmung	**21 Minuten**
I_2 - Wärmedämmung	**36 Minuten**
W - Strahlung	**-**
Beendigung der Prüfung	**in Minute 41**

ift Rosenheim
23.05.2022

Anyke Aguirre Cano, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Brandschutz

Maximilian Ruby, B.Eng.
Prüfingenieur
Brandschutz

ift Rosenheim Notifizierte Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle PÜZ EG-Referenz-Nr. 0757

Grundlagen

EN 1363-1:2020
EN 1363-2:1999
EN 1634-1:2014+A1:2018
EN 16034:2014
EN 13501-2:2016

Entspricht den nationalen Fassungen DIN EN.

Basisprüfbericht des ift Rosenheim 22-001665-PR01 (PB-C04-01-de-01) vom 04.05.2022

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient der Bestimmung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Tür- und Abschlusseinrichtungen.
Dieser Prüfbericht ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis!

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Feuerwiderstandsdauer ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst (einschließlich Anlagen) 45 Seiten
1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Ergebnisse
Anlage (36 Seiten)

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021
Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18
ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00